



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Оренбургской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Гайскому городскому округу и Новоорскому району  
462630, Гай, ул. Промышленная, 3, тел./факс +73536244818.  
E-mail: ogpngai@rambler.ru

### Предписание N 23/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад "Солнышко" с. Новониколаевка, Гайского района, Оренбургской области во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Гайскому городскому округу и Новоорскому району по пожарному надзору №23 от 27.03.2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. 07.03.2017; с 10 ч. 00 мин. до 12ч. 00 мин. 09.03.2017; с 09 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. 10.03.2017 года проведена проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Гайскому городскому округу и Новоорскому району лейтенантом внутренней службы Коробициным Станиславом Игоревичем, территории, зданий, помещений МБДОУ "Детский сад «Солнышко» расположенный по адресу: Оренбургская область, Гайский район. с. Новониколаевка, ул. Школьная, 8, совместно с заведующей Погонец И.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Светильники эвакуационного освещения находятся в нерабочем состоянии.	ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст.82 п.9; СП 31-110-2003 п.4.3; СНиП 21-01-97* п. 6.22; ППБ 01-03 п.3, СНИП 23-05-95 п. 7.62; ППР в РФ п. 43.	25.09.2017	
2.	План эвакуации людей из здания на случай пожара не соответствует ГОСТ Р 12.2.143-2002 (обозначение кнопки оповещения).	ФЗ-123 от 22.08.2008 ст. 151;ГОСТ Р 12.2.143-2002; ППР в РФ №390 п.7.	25.09.2017	
3.	Не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	п. 38 «Правила противопожарного режима в РФ».	25.09.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

"10" марта 2017 г.



М.П. 

Инспектор ОНД и ПР по Гайскому  
городскому округу и Новоорскому району  
С.И. Коробицин

Предписание для исполнения получил:

"13" марта 2017 г.



М.П. 

Заведующая МБДОУ  
Детский сад «Солнышко»  
И.В. Погонец