

Начальнику отдела
надзорной деятельности
г.Гая и Гайского района
УНД Главного управления МЧС России
по Оренбургской области
Кучмасову Е.А.
от заведующего МБДОУ
Детский сад «Солнышко»
с.Новониколаевка
Погонец И.В.

Служебная записка

Довожу до Вашего сведения, что во исполнении предписания №122/1/1 от 20.10.2014 года нами проведена следующая работа:

- 1.Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности соответствующая разделу XVIII ППР (копия инструкции прилагается).
- 2.Кнопки АУПС обеспечены наличием знаков пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2001 .(см.фото)







ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ЗА ПРОТИВОПОЖАРНОЕ СОСТОЯНИЕ

ПРИ ПОЖАРЕ
ЗВОНИТЬ
2014/12/08