



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
Управление надзорной деятельности
Отдел надзорной деятельности по г. Гай и Гайскому району
462630, Гай, ул. Промышленная, 3, тел./факс +73536244818.
E-mail: ogpngai@rambler.ru

**Предписание N 122/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад «Солнышко» Новониколаевка Гайского района Оренбургской области*

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по г. Гай и Гайскому району по пожарному надзору №122 от 24.09.2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 ч. 00 мин. 08.10.2014 г. по 11 ч. 00 мин. 20.10.2014 г. проведена проверка заместителем начальника отдела надзорной деятельности по г. Гай и Гайскому району подполковником внутренней службы Романов А.А., территории, зданий и помещений МБДОУ «Детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей» по адресу: Оренбургская область, Гайский район, с. Новониколаевка, совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад «Солнышко» Погонец И.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует разделу XVIII ППР.	Правила противопожарного режима в РФ (ПП №390 от 25.04.2012) п. 2	10.10.2015 г.	
2.	Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2001 (обозначение кнопок АУПС).	Правила противопожарного режима в РФ (ПП №390 от 25.04.2012) п. 43	10.10.2015 г.	
3.	В помещении электрощитовой общедоменная вентиляция не оборудована огне задерживающим клапаном.	ФЗ №123-ФЗ от 22.08.2008 ст.151; СНиП 21-01-97 п.п. 5.14*, 7.17.	10.10.2015 г.	
4.	В приемных групповых ячеек и коридорах отсутствуют светильники эвакуационного освещения.	ФЗ №123-ФЗ от 22.08.2008 ст.151; СНиП 21-01-97* п. 6.22, СНиП 23-05-95 п. 7.62.	10.10.2015 г.	
5.	Уклон наружной лестницы более 1:1; ширина проступи — менее 25 см.	ФЗ №123-ФЗ от 22.08.2008 ст. 6, ст.151; СНиП 21-01-97* п. 6.30*.	10.10.2015 г.	

6.	Выход на чердак не оборудован противопожарным люком 2-го типа.	ФЗ-123 от 22.08.2008 ст.4, ст. 151; СНиП 21-01-97* п. 8.4*	10.10.2015 г.
----	--	--	---------------

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

"20" октября 2014 г.

М.П.



Заместитель начальника ОНД по г. Гай и Гайскому району

А.А. Романов

Предписание для исполнения получил:

"20" октября 2014 г.



Заведующий МБДОУ «Детский сад «Солнышко»

И.В. Погонец