



МЧС РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Министерство образования  
Оренбургской области

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о соблюдении на объектах соискателя лицензии  
требований пожарной безопасности**

14 января 2008 г.

№ 2

Отделом ГПН по г. Гаю и Гайскому району 14.12.2007 года проведены мероприятия по контролю и рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности: МДОУ «Детский сад «Солнышко» расположенного по адресу: Оренбургская область, Гайский район, с. Новошколаевка по заявлению соискателя в лице: заведующего МДОУ Денисовой И.А. на право получения лицензии образовательной деятельности детей дошкольного возраста.

В ходе проверки установлено:

1. Здание отдельно стоящее, двухэтажное. Стены - кирпичные, перекрытие железобетонные плиты, кровля мягкая рубероидная, перегородки - кирпичные II-ей степени огнестойкости. Подвальный этаж не сообщается с общей лестничной клеткой. Функциональное назначение помещения - Ф 1.1. Собственность администрации Гайского района. Общая площадь помещений сада - 1009 кв. м. Общий объем здания - 3070 куб. м.
2. Отопление водяное от автономной газовой котельной находящейся на расстоянии 30 метров от здания. Вентиляция естественная.
3. Освещение осуществляется от светильников типа ЛБ-40. Замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, контуры заземления, на омическое сопротивление молниезащиты проведены ТЛ «Норма» (Протокол № 21/2005 от 04.07.2005 года), в особо опасных помещениях в 2007 году (Протокол № 28 от 02.03.2007 года). Аппараты защиты - АБ-2056, А-3161 соответствуют потребляемым нагрузкам. Электропроводка проложена скрыто, частично в негорючих коробах.
4. Для эвакуации людей и материальных ценностей с здания детского сада имеется 8 выходов, 5 с первого этажа и 3 по наружным лестничным клеткам со второго. Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. Стены и потолок на путях эвакуации отделаны негорючими материалами. Полы - бетонные. Фактическая ширина коридора 1,3 м., по норме 1,2 м., расстояние по пути эвакуации от наиболее удаленной точки - 9 м., требуемая - 25 м. Глухие решетки на окнах отсутствуют. Согласно программе Гайского района «О мероприятиях по укреплению противопожарной безопасности в образовательных учреждениях района на 2004 - 2010 года» мероприятия по установке дверей в пожароопасных помещениях запланированы на 2009 год, установка эвакуационного освещения на путях эвакуации - на 2010 год.
5. Наибольшее количество детей, одновременно находящихся в здании - 50 человек, педагогического и обслуживающего персонала - 16 человек.

6. Первичными средствами пожаротушения помещения укомплектованы в количестве ОИ-10 - 2 шт. и ОИ-6г - 2 шт. Соблюдаются сроки перезарядки огнетушителей. Паспорта в наличии.
7. В с. Новониколаевка имеется приспособленный для пожаротушения автомобиль с добровольная пожарная дружина Новониколаевского сельсовета, которая находится в боеготовом состоянии.
8. На расстоянии 80 м. от здания детского сада, на сети туникового хозяйственно-питьевого водопровода диаметром 100 мм., имеется пожарный гидрант, выдер водопроводной сети 15 м. вод. ст., расход 10 л/с. Акт испытаний от 17.12.2007 г.
9. В декабре 2007 года в здании произведен монтаж автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре. Договора на проектирование и монтаж АУПС и СОД заключены с ООО ООО «ВДПО» №№307-309 от 15.08.2007 года.
10. Приказом назначен ответственный за противопожарное состояние. Имеется инструкция по мерам пожарной безопасности. Размеры и обозначения плана эвакуации при пожаре соответствуют ГОСТ. Журнал противопожарного инструктажа, с отметкой о прохождении инструктажа в августе 2007 г. Ответственный за пожарную безопасность прошел обучение ППМ при ООО ООО «ВДПО» в сентябре 2007 года.

**Вывод:** Система пожарной безопасности детского сада соответствует требованиям ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность» и заявленному виду деятельности.

*Настоящее заключение действует в течение шести месяцев с момента его подписания до получения ицензии*

Начальник отдела ГПН  
по г. Гаю и Гаевскому району

исп. Романов А.А.  
т. (35362) 44818

Е.А. Кучмасов